

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТП**  
**Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТП**  
**(наружного исполнения)**

Заказчик : \_\_\_\_\_  
(наименование организации, адрес, телефон, Ф.И.О. контактного лица)

<b>Мощность подстанции/ напряжение</b>	кВа/кВ/кВ	1000 / 10 / 0,4
<b>Исполнение по виду ввода</b>	воздушный ввод	X
	кабельный ввод	-
<b>Исполнение по виду вывода</b>	воздушный вывод	-
	кабельный вывод	X
<b>Исполнение по типу схемы</b>	тупиковая	X
	проходная	-
<b>Исполнение по устанавливаемым фидерам</b>	на автомат. выкл.	X
	на рубильниках	-
<b>Наличие фидера уличного освещения</b>	Ин, А	-
<b>Учет эл. энергии и тип счетчика</b>	ВН	-
	НН	X
<b>Исполнение по количеству трансформаторов</b>	однотрансформаторная	X
	двухтрансформаторная	-
<b>Наличие силового трансформатора</b>	ТМ, ТМГ, ТМЗ	ТМГ
<b>Коммутационный аппарат на вводе ВН</b>	ВНА	-
	РВЗ	-
	Вакуумный выключатель	X
<b>Наличие РЛНД</b>	Да \ Нет	Нет
<b>Коммутационный аппарат на вводе НН</b>	Рубильник	X
	Автоматический выкл.	-
<b>Наличие разрядников ВН</b>	ОПН	X
	РВО	-
<b>Наличие разрядников НН</b>	ОПН	X
	РВО	-
<b>Наличие приборов контроля</b>	Вольтметр	X

	Амперметр			X			
Выполнение монтажа отходящих фидеров	Шина алюминий.			X			
	Шина медь			-			
	Провод			-			
Климатическое исполнение	Метал			X			
	Сэндвич			-			
Дополнительно			Схема соединения обмоток – Y/Y				
Количество и номинальные токи отходящих линий							
Фидер 1, А	Фидер 2, А	Фидер 3, А	Фидер 4, А	Фидер 5, А	Фидер 6, А	Фидер 7, А	Фидер 8, А
630	250	250	100	-	-	-	-

Заказчик:

(подпись)

Просим направить заполненный опросный лист удобным для вас способом:

- На электронную почту - [info@mpk77.ru](mailto:info@mpk77.ru)
- В WhatsApp - [+7 \(906\) 051 33 12](https://wa.me/79060513312)
- Через форму на сайте - [www.mpk77.ru](http://www.mpk77.ru)